

Záznam ze schůzky konané dne 28.4.2022 od 8 hod. v obci Tuřany-Byseň za účasti zástupců z Povodí Vltavy, a.s. (ing. Goldbach), z MěÚ Slaný - odboru životního prostředí (ing. Nováková, Bc. Vaiglová), starosty obce Tuřany (p. Pospíšil) a firmy Preton spol. s r.o. (ing. Dostál, p. Hudec)

Tématem schůzky bylo dořešení zaústění výpustního objektu splaškové kanalizace do Byseňského potoka z připravované výstavby ČOV umístěné na pozemku firmy Preton spol. s r.o. poblíž retenční nádrže v obci Tuřany.

1. Nebyl doporučen současný návrh zaústění odpadního potrubí z ČOV o profilu 100 mm s regulovaným průtokem poblíž vyústění objektu dešťové kanalizace o profilu 400 mm především z důvodu nízké nivelety zaústění vzhledem k hladině Byseňského potoka.
2. Byla doporučena trasa současného vedení dešťové kanalizace při levé straně komunikace ve směru Tuřany- Byseň s tím, že by současné betonové potrubí profilu 400 mm bylo nahrazeno potrubím plastovým a zároveň bylo požádáno o rekolaudaci z dešťové kanalizace na kanalizaci jednotnou, která by odváděla dešťové vody a zároveň vyčištěné splaškové vody z ČOV společně do Byseňského potoka. Toto řešení podléhá souhlasu zastupitelstva obce Tuřany a souhlasu SÚS (Středočeského kraje).
3. Jako další návrh řešení likvidace odpadních vod byl přednesen starostou obce Tuřany panem Pospíšilem a sice novou lokalitu výstavby 50 RD neřešit samostanou ČOV, ale počkat na výstavbu velkokapacitní ČOV v obci Byseň, na kterou by firma Preton spol. s r.o. přispěla určitým finančním příspěvkem a obyvatelé z této nové lokality by již byli připojeni na splaškovou kanalizaci bezúplatně.

Návrhy řešení pod body 2. a 3. budou projednány na veřejném zasedání obecního zastupitelstva v druhé polovině května 2022 a dohodnuté závěry budou sděleny zástupcům Povodí Vltavy, a.s. a MěÚ Slaný, odboru životního prostředí.

Zpracoval : Ing. Václav Dostál